CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - GRAND POITIERS COMMUNAUTÉ URBAINE (production.eau.assainissemer

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BERUGES (mairie@beruges.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementale
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : GRAND POITIERS

Prélèvement	**00129659**	**Commune**	**BERUGES**
Unité de gestion	0001 GRAND POITIERS	**Prélevé le :**	**mardi 20 février 2024 à 15h30**
Installation	UDI 000639 GRAND POITIERS BERUGES	**par :**	LUDOVIC SALICIO
Point de surveillance	0000000635 BOURG (SAUF MAIRIE)	**Motif visite :**	S1
Localisation exacte	Robinet Cantine	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Chlore libre	0,45 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,45 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : AP **Code SISE de l'analyse : 00129656** **Référence laboratoire : E24-08426**

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Fluorures mg/L	1,4 mg/L	1,5		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00129659)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 28 février 2024

Pour le Directeur de la Délégation Départementale,
l'Ingénieur d'études sanitaires

YVES COTTET