

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - CU DU GRAND POITIERS (production.eau.assainissement@grandpoitiers.fr)
MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BERUGES (mairie@beruges.fr)

Délégation Départementale
de la Vienne

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : GRAND POITIERS

Prélèvement	00132669	Commune	BERUGES
Unité de gestion	0001 GRAND POITIERS	Prélevé le :	vendredi 11 octobre 2024 à 10h32
Installation	UDI 000639 GRAND POITIERS BERUGES	par :	Romain VIGUIE (Labo IANESCO)
Point de surveillance	0000001030 BERUGES MAIRIE	Motif visite :	CS
Localisation exacte	Coin café Mairie	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IANESCO CHIMIE, Biopôle POITIERS 8601

Type de l'analyse : D2-M

Code SISE de l'analyse : 00132664

Référence laboratoire : E24-54177


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,01 mg/L	2	1	
Nickel	1 µg/L	20		
Plomb	<0,4 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00132669)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Poitiers le 25 octobre 2024

Pour le Directeur de la Délégation Départementale,
l'Ingénieur d'études sanitaires



YVES COTTET